※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

平成 26 年度

小型動力ポンプ付台車（D-1 級）仕様書

品　　名	小型動力ポンプ付台車（D-1 級）
台　　数	１台
履行期間	契約締結日から 平成２７年３月２７日まで
履行場所	福岡市消防局が指定する場所
担 当 課	消防局総務部管理課
電話番号	092-725-6541

第１　総則

１　目的

この仕様書は，福岡市消防局（以下「当局」という。）が購入する小型動力ポンプ付台車（Ｄ－１級）について，必要な事項を定めることを目的とする。

２　概要

この小型動力ポンプ付台車は，Ｄ－１級の動力消防ポンプ，付属品，手引きの台車，その他必要な資機材（以下「資機材等」という。）を装備するものとする。

３　適合法令

小型動力ポンプは，次に掲げる法令等に適合するものであること。

(1)　消防法（昭和２３年法律第１８６号）

(2)　動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和61年自治省令第24号，以下「規格省令」という。）

４　台車条件

台車は，この仕様に適合して製作されるとともに次の条件を満たし，台車として最適な構造及び性能を十分に有するものであること。

(1)　努めて軽量で，かつ，堅牢にして長期の使用に十分耐え得るものであり，維持管理が経済的に行えるものであること。

(2)　使用取扱上の安全性，操作性を十分考慮したものであること。

５　検査

完成検査は，本仕様書に基づき，次に掲げる試験及び検査を行う。

(1)　ポンプ性能試験（日本消防検定協会の可搬ポンプ受託試験適合の場合は除く。）

(2)　真空ポンプ性能試験（日本消防検定協会の可搬ポンプ受託試験適合の場合は除く。）

(3)　ぎ装検査（取付状況，塗装及び外観検査）

(4)　資機材等検査（性能，規格及び員数検査）

６　完成図書等の提出書類

完成検査後，次に掲げるもの（指定するもの以外はＡ４判）を提出すること。

(1)	製作概要５面図（Ａ３判）	２部
(2)	ポンプ性能試験表	２部
(3)	自己認証規格適合を証するものの写し	２部
(4)	小型動力ポンプの製造年月日証明及び保証書（製造メーカーのもの）	２部
(5)	Ｄ－１ポンプ取扱説明書（製造メーカーのもの）	２部
(6)	完成写真（付属品積載状態）	
	①　完成写真（２Ｌ版で前後左右）	各１部
	②　上記写真電子データ（ＣＤ－Ｒ）	１枚

7　契約範囲

(1)　受注者は，完成検査時の破損及び故障等の修理に要する費用を負担すること。

(2)　本仕様書に記載がない事項でも，メーカーの公表した仕様及びぎ装は省略しないこと。

(3)　受注者は納入後，当局が行う取扱訓練等に指導の援助を行うこと。

(4)　型式等（付属品を含む。）に変更が生じた場合（製造中止を含む。）は，「第２　仕様」に定める型式と同等以上の性能・装備を満たす新型の型式とすることができる。

(5)　受注者は，納入場所までの搬送費用を負担すること。

8　保証期間

納入の日から１年間とする。

ただし，保証期間後でも設計，工作及び材質不良による不都合箇所が発生した場合は，双方協議のうえ，無償で取替え又は修理を行うこと。

9　納入期限

平成２７年３月２７日まで

１０　納入台数

１台

１１　納入場所

福岡市消防局が指定する場所

第２　仕様

1　型式

(1)　次のいずれか型式とする。

メーカー／項目	ラビット	トーハツ	シバウラ
ポンプ型式	Ｐ２６５Ｍ（Ｖ）	Ｖ１０Ｇ	ＴＦ３０５ＳＨ
検定級別	Ｄ－１	Ｄ－１	Ｄ－１
台車型式	ＤＳＮ－Ｓ	ＭＰＣ－１０	ＤＳＮ－５

(2)　ポンプの潤滑油はメーカーが指定するものを使用すること。

2　記入文字

記入文字については，ポンプの平坦な箇所で，かつ，見やすい位置に「福岡市 No. 2」を，台車の平坦な箇所で，かつ，見やすい位置に「福岡市」とゴシック体で記入すること。

付属品一覧表

番号	品名	摘要	数量
1	吸水管	40 mm×4.5m, (金具付き)	1本
2	吸水管ストレーナー	40 mm 銅製	1個
3	吸水管ロープ	8 mm×6m (クレモナロープ)	1本
4	吸水管ちりよけ籠	ポリ製	1個
5	吸管控綱用止ゴム	ゴム輪	1個
6	牽引ロープ	10 mm×10m	1本
7	管鎗	40mm BC	1本
8	噴霧ノズル	40mm用可変噴霧ノズル	1個
9	消防ホース	40 mm×20m, 使用圧1.3MPa, はかま白	9本
10	保護カバー	綿帆布, 防水処理	1枚
11	燃料		満タン

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

（物 品 用）

購入仕様書

履 行 場 所　　福岡市消防学校

履 行 期 間　　契約締結の日から
平成２７年３月２５日まで

かし担保期間　　受け渡し完了の日から　１年間

品　　名　　下記内訳のとおり

内　　訳

品　名	規　格	単位	数　量	備　考
高温多湿装置 （熱風スポットヒーター）	別紙参照。	台	6	【参考品】 静岡製機株式会社製の「ＨＯＴＧＵＮ ＭＡＸＤ Ⅱ」と同等品以上とする。

※ 上記装置は，高温多湿施設（福岡市消防学校）で使用するもの。
※ 履行期間については，事前に財政局技術管理部検査課物品検査係と調整済み。
※ 同等品以上で見積もる場合は，入札（見積もり合わせ）の前までに，カタログ及び諸元表を提出し，現物を用意して担当課の了承を得ること。
※ 仕様書の不明な点については，担当まで問合せること。
担　当：消防局警防課（警防係・坂野）
連絡先：ＴＥＬ　０９２－７２５－６５５１

別　紙

高温多湿装置（熱風スポットヒーター）

仕　様　書

福岡市消防局

この仕様書は，福岡市消防局（以下「当局」という。）において所有する熱風スポットヒーターについて必要な事項を定める。

本仕様書については，事前に担当者と協議するものとし，その指示に従うこと。

1　仕様について

下記の規格等と同等品以上のものとする。

項　目		規　格　等
熱出力	Kcal/h	（強）35,900　（弱）26,800
	Kw	（強）42　（弱）31
燃料消費量	ﾘｯﾄﾙ/h	（強）4.3　（弱）3.2
	kg/h	（強）3.4　（弱）2.5
使用燃料		灯油
タンク容量（リットル）		45
燃焼時間		（強）10　（弱）14
電源		単相 100V
消費電力（50/60Hz）（W）		124/121
温風吐出量（m^3/min）		（強）18/19　（弱）15/14
運転音（dB）		（強）72　（弱）67
制御方式		自動運転式
燃焼方式		高圧噴霧式
首振角度又は熱風吐出角度（度）		上下方向各 40
外形寸法（高×幅×奥）（mm）		726×553×1.214
乾燥重量（kg）		47
安全装置		①耐震自動消火装置　②過熱防止装置 ③炎監視装置　④過負荷保護装置 ⑤異常高電圧検知　⑥電圧低下検知装置 ⑦ファン回転異常検知装置

2　納品について

納品場所は福岡市消防学校とする。

3　設置等について

設置及び搬入については，当局が指定する所定の場所に搬入・設置し，試運転にて稼働状況（施設内への温風流入状況等）を確認すること。

4　記入文字

熱風スポットヒーターには，必ず当局が指示する文字を記入すること。

5　納入場所

福岡市消防学校

6　その他

本仕様書に記載が無い事項でも，メーカーの公表した仕様及び付属品は省略しないこと。

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

（物 品 用）

購入仕様書

履 行 場 所　　消防局警防課

履 行 期 間　　契約締結の日から
平成２７年３月１３日まで

かし担保期間　　受渡完了の日から　１年

件　　名　　エンジンカッター　外１件

内　　訳

	品　名	規　格	単位	数量	備　考
1	エンジンカッター	空冷２サイクル 排気量　74cc以上 出力　3.7kW 切断深度　100mm以上 重量　10kg以下(※) 肩掛けベルトあり *※ 重量は，肩掛けベルトを含み，燃料とブレードを除く。*	台	4	参考品 ハスクバーナ K760Rescue と同等品以上
2	エンジンカッター用ブレード	上記１のエンジンカッターに装着が可能で，鉄，木材，ガラス等多目的用途に使用できるブレードであること。	枚	4	参考品 ハスクバーナ 真空溶着ブレードＦＲ－３ と同等品以上

その他

① 同等品で見積もる場合は，入札（見積り合わせ）の前までに，カタログ及び諸元表を提出し，現物を用意して担当課の了承を得ること。

② 本仕様書に記載が無い事項でも，メーカーの公表した仕様及び付属品は省略しないこと。

③ 契約後，下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
消防局警防部警防課
担当：坂下
電話：092-725-6551